

Lausunto**Asia**

Turun kaupungin Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualueen lausuntopyyntö Lautturinkadun päiväkotitiloista

Selostus

Ympäristöterveyden terveydensuojelun lausunto Lautturinkadun päiväkodin tiloista.

Ympäristöterveyden terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen valvontatarkastus Lautturinkatu 3 – 5 päiväkotiin on tehty 28.9.2016. Tarkastuksesta on laadittu pöytäkirja 108216/30.9.2016. Tarkastuspöytäkirjan mukaan päiväkodin (talot A ja B) tilat eivät täytä kaikkia päiväkotivaatimuksia, koska päiväkodin ilmanvaihto on puutteellinen, päiväkodin eteistilat ovat ahtaat eikä päiväkodissa ole kuraeteisiä, päiväkodin tilat ovat vetoisat ja sisäportaikoiden kaiteet ovat matalat. Lisäksi huoltotilat ovat puutteelliset, koska vaatehuoltotila sekä siivousvälineiden puhdistus ovat keittiön yhteydessä ja puhdas pyykki kuivataan A-talon lasten wc-tilassa. A-talon pienten lepohuoneessa on todettu iv-venttiilistä kantautuvaa ääntä, jonka syy on kehoitettu selvittämään ja poistamaan.

Jaana Annunen
Terveystarkastaja