



22.01.2020

Pöytäkirjanro

144 520

Vastaanottaja

soile.viiri@turku.fi

Kohde

Lautturinkadun päiväkoti

Lausunto

Palotarkastuksella pyydettiin selvitystä toisen kerroksen varatiejärjestelyistä.

Päiväkoti tiloissa pitää olla kaksi poistumisreittiä. Työpaikkatiloissa riittää toiseksi poistumisreitiksi varatien tasoinen reitti.

Vanhasta rakennuslupakuvasta näkee, että yläkerrassa ei ole lapsille merkittyjä tiloja.

**Yläkerrassa ei siis ole sallittua pitää lapsia.**

Ympäristöministeriön asetus  
rakennusten paloturvallisuudesta :  
33 §  
Uloskäytävien lukumäärä

*CI*

Palotarkastaja

Piiku Nieminen