

Jyrkinen Jukka

Lähetäjä: Pekka Rannikko <pekka.rannikko@aboapro.fi>
Lähetetty: 30. tammikuutata 2020 13:01
Vastaanottaja: Jyrkinen Jukka
Aihe: Re: Lisäselvityspyyntö - Kiinteistö Oy Kupittaaan Kolmio - Sadeveden tulva 5.9.2019

Terve,

Lähetän videon hetken kuluttua Wetransfer -palvelun kautta. Linkki on voimassa vain viikon, joten lataa video koneellesi. Kuittaisitko jos saat videon ladattua ja auki.

Sadevesi tuli Joukahaisenkadun ajorataa sekä kevyenliikenteen väylää pitkin Tykistökadun risteuksen suunnasta alamäkeen. Joukahaisenkadulla olevat kaivot eivät käsittääkseni ehtineet imeä sadevettä. Rakennuksessa olevista kaivoista ei tullut vettä sisälle, vaan kaikki vesi tuli kadulta autohallin nosto-ovien alta sisälle. Videolta tapahtuma näkyy selvästi. Kiinteistön pumppaamot toimivat normaalisti. Intelligaten 1.vaihe ja kellarit on valmistunut 2006 ja Intelligaten 2.vaihe 2013, jolloin kiinteistökeskusta oli ajanmukaistettu. Kiinteistökeskus kastui niin pahasti, että uuden hankkiminen oli edullisempaa kuin vanhan keskuksen kunnostaminen. Keskuksen tasoa ei nostettu.

Pekka Rannikko
Koy Kupittaaan Kolmio, tj