

## **853-2024-905 Rakennuslupa 23.08.2024 Uudisrakennus Elintarvikemyymälä K-Supemarket Nosturinkatu 2**

-huoltoliikenteen ajokaaviot pitää tarkastaa ajouramallein, joilla voidaan todeta pitääkö huoltoliikenteen ajaa jalankulkijoiden reitin yli

-jos joutuu niin huoltoliikenteen jakelun tulisi ajoittua liikkeen kiinnioloaikoihin.

-liittymän näkemäalue on turvattava ja liittymän mahdollinen kasvillisuus molemmin puolin liittymää saa olla enintään 0,8 m korkuista

-koska ajoyhteys naapuritontille menee pysäköintialueen läpi niin jalankulkijoiden turvallinen kulkeminen pysäköintialueelta pitää huomioida

11.10.2024

Kimmo Knaapi

liikennesuunnitteluteknikko

liikennesuunnittelu