



9.12.2024

Riskienhallinta

Rakennusvalvonta Turku/ Rasimus Eija  
Yliopistonkatu 27  
20100 Turku

Lausuntopyyntö 19.11.2024 Turun rakennusvalvonta  
**Möörönkuja 5, 20300 Turku, Asunto Oy Möörönkuja 5**

Kohteeseen rakennetaan uudisrakennuksena asuinkerrostalo. Varsinais- Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomaisen on tutustunut hankkeeseen pääpiirustusten perusteella, mitkä on päivätty 31.10.2024.

**Varsinais-Suomen pelastuslaitos puoltaa rakennuslupa (853-2024-1086) hakemusta:**

#### **Väestönsuoja**

- Väestönsuojan suoja-alavaatimuksena on käytetty 2% arvoa yhteenlasketusta kerrosalasta, väestönsuojan suojaluokka on S1 ja sen rakenteet ovat S1-suojaluokan mukaiset.
- Väestönsuoja on kooltaan 51 m<sup>2</sup> ja sen varsinainen suojatila on kooltaan 45,3 m<sup>2</sup>. Laskennallinen suojapaikkojen määrä suojatilassa on 60.

#### **Väestönsuojan laitteet ja varusteet**

- Väestönsuojaan sijoitetaan yksi sulkutelta ja kaksi ilmanvaihtokonetta, yksi ilmanvaihtokone alkavaa 45 m<sup>2</sup> kohden.
- Väestönsuoja varustetaan kolmella kuivakäymälällä, yksi alkavaa 20 m<sup>2</sup> kohden.
- Väestönsuoja varustetaan puhdasvesisäiliöillä 40 l/ m<sup>2</sup> (1810,9 l) ja jäteastiolla 15 l/ m<sup>2</sup> (679,1 l)
- Väestönsuoja varustetaan SPEK- ohjeistusten mukaisesti väestönsuojan väestönsuojelumateriaalilla.

#### **Väestönsuojan rauhanajan käyttö ja käyttöönottosuunnitelma**

- Rauhanaikana väestönsuoja toimii ulkoiluvälinevarastona.
- Valmiustilanteeseen siirryttäessä ilmavaihtolaitteiston ja irtaimistovarastojen seinät puretaan, suojaoven edustan vanerilattia puretaan, suljetaan rauhanajan ilmastointien läpiviennit, sekä asennetaan sulkutelta ja käymälätilojen väliseinät.
- Pelastussuunnitelman liitteenä tulee olla väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma

#### **Lausunnossa sovelletut lait ja säädökset:**

Pelastuslaki 379/2011

Vn asetus pelastustoimesta 407/2011

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista 408/2011

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

Asetusmuutos 927/2020

Lassi Tiittanen  
Valmiussuunnittelija

**Turku**  
Eerikinkatu 35  
20100 Turku

**Loimaa**  
Lamminkatu 48  
32200 Loimaa

**Parainen**  
Bläsnäsintie 7  
21600 Parainen

**Salo**  
Kaakelitehtaankatu 4  
24260 Salo

**Uusikaupunki**  
Liljalaaksonkatu 25  
23500 Uusikaupunki