

## Lausuntopyyntö

Lausunnon  
antaja Turun kaupunki Vesihuolto

Lausunnon  
pyyntöpäivä 19.12.2024

Lausunnon  
päivä 9.1.2025

Lausunnon  
tyyppi Kieltävä

Lausunto Vesi- ja viemäri johdon rasitealueelle ei saa sijoittaa mitään rakennuksia, rakennelmia, laitteita, puita tms. jotka vaikeuttavat ja pahimmassa tapauksessa estävät vesihuoltoverkoston kunnossapidon ja saneerauksen. Lausuntomme on siis kieltävä.

Lausuntopyyntöön vastattu (sähköisesti) 9.1.2025

Lausuntopyyntö lähetetty käsittelijälle 19.12.2024 (Eija Rasimus)