



13.3.2025

Riskienhallinta

Rakennusvalvonta / Turku
Yliopistonkatu 27
20100 Turku

Lausuntopyyntö 20.2.2025 sähköpostilla
Piispankatu 8, 20500 Turku

Kohde peruskorjataan korkeakoulukäyttöön. Kohteen väestönsuojat tulee tätä myöden kunnostaa nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi. Kohteessa tulee olemaan 3 S1-luokan väestönsuojaa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastusviranomaisen on tutustunut hankkeeseen pääpiirustusten perusteella, mitkä on päivätty 13.12.2024.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos puoltaa rakennuslupa (853–2024–1302) hakemusta ehdollisena.

Perustelut:

- Väestönsuojien suojaluokka tulee olla S1.
- Suojapaikkojen lukumäärät tulee olla seuraavat
 - o Väestönsuoja A 75 henkilöä
 - o Väestönsuoja B 85 henkilöä
 - o Axelia II 168 henkilöä
- Väestönsuojien suojatilojen koot tulee olla
 - o Väestönsuoja A 56,4 m²
 - o Väestönsuoja B 64,2 m²
 - o Axelia II 100,8 m²
- Väestönsuojan suojatilojen koon mitoitusperiaatteena tulee käyttää 2 % kerrosalasta.
- Väestönsuojan varusteet ja laitteet tulee olla ohjeistuksen mukaiset.
- Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma tulee tehdä.
- Rauhanajan käyttö tulee suunnitella huolella, jotta palokuorma tilassa ei kasva liikaa.

Lausunnossa sovelletut lait ja säädökset:

Pelastuslaki 379/2011

Vn asetus pelastustoimesta 407/2011

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

Asetusmuutos 927/2020

Juha Karjalainen
Valmiussuunnittelija