

TYÖSUOJELU

---

Katariina Kauniskangas, palvelualuejohtaja  
Reija Ekdahl, hallintoylihoitaja  
Päivi-Leena Honkinen, ylilääkäri  
Jaana Piispanen, ylihoitaja  
Katariina Kantonen, osastonhoitaja

## TYÖSUOJELUN LAUSUNTO TEKSTINKÄSITTELYN TILOISTA

Yksikön toimitiloiksi on suunniteltu Maalaistentalossa, Humalistokatu 7:ssä sijaitsevia 2 kerroksen tiloja, jotka käsittävät neljä huonetta ja lähellä sijaitsevan taukotilan.

Tähän tilaan ollaan sijoittamassa seitsemän henkilöä.

Työtilan tulee perustua työn vaatimuksiin ja tarpeisiin, kuten miten paljon työssä tarvitaan keskittymistä ja vuorovaikutusta.

Työympäristön suunnittelu on hyvä tehdä yhdessä työnantajan, työntekijöiden sekä työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

**Sisäympäristö** on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sisäilman, lämpöolosuhteiden, valaistuksen, ääniympäristön ja ergonomisten tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Sisäympäristö käsittää myös muita tekijöitä, kuten käytettävyys, esteettömyys, turvallisuus, psykososiaaliset näkökulmat sekä monet ympäristöön liittyvä viihtyvyystekijät, kuten esimerkiksi värit ja materiaalit.

### Tilatarve:

Työskentelytilat tarvitaan seitsemälle. Työhuoneiksi on varattu neljä pienehköä huonetta. Työpaikalla on säädösten mukaan oltava työntekijöille riittävät ja asianmukaisesti varustetut pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat. Pukeutumistilojen tulee olla työn luonteeseen ja työntekijöiden lukumäärään nähden riittävän tilavat ja helposti käytettävissä. Työhuoneisiin on sijoitettu pukukaapit. Henkilökunta käyttää töissä omia vaatteitaan. Kerroksessa on myös yhteiset suihkutilat. Kellarikerrokseen on varattu tilat polkupyörille.

**Työpisteet:**

Työpisteiden suunniteluun ja ergonomian haasteisiin on hyvä ottaa niiden suunniteluun mukaan työfysioterapeutti. Sähköpöydät ja helposti säädettävät tuolit tukevat työntekijöiden työssä jaksamista.

Tärkeää huomioida myös äänimaailma: onko välisarmit riittävät eristämään työstä syntyviä ääniä.

**Työpaikan turvallisuus:**

Kerroksen yksiköille voidaan laatia yhteinen Turvallisuusopas. Yksikön Turvallisuusohjeet tehdään riskienarvioinnin pohjalta. Tässä yksikössä ei käy asiakkaita ja tulo-ovi on lukittava.

**Sisäilma:**


Työturvallisuuslain 33§:n mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi kelpollista hengitysilmaa, vähintään 10m<sup>3</sup>/henkilö. Asumisterveysasetuksen 10§:n vaatimukset tulisi myös täyttyä. Huoneissa on koneellinen, tarvittaessa viilentävä ilmanvaihto.

**Saatavilla olevien tietojen perusteella toimitila soveltuu suunniteltuun käyttöön.**

Työympäristön suunnittelua ohjaa työturvallisuuslaki, jona tavoitteena on turvata ja ylläpitää työntekijöiden työkykyä, ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä terveyshaittoja.

**Työturvallisuuslaki:**

- 8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
- 12§ Työympäristön suunnittelu
- 24§ Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet
- 26§ Näyttöpäätetyö
- 27§ Väkivallan uhka
- 32§ Työpaikan rakenteellinen turvallisuus
- 33§ Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus



Heini Ranta

Työsuojeluvaltuutettu  
Terveyspalvelut