

Ahonen Sari	vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
Vuorinen Anne	avopalvelujohtaja
Viitamäki Kaisa	palveluesimies
Ekdal Reija	hallintoylihoitaja
Kuiko Hanna	asiakasvastaava tilapalvelukeskus

Työsuojelun lausunto tilojen soveltuvuudesta Virtuaalisen kotihoidon käyttöön.

Virtuaaliselle kotihoidolle on tarjottu toimitilaa osoitteessa Lemminkäisenkatu 59. Toimitila (288m²) on rakennuksen 1. kerroksessa

Tilaan sovitut muutostyöt:

- 3 toimistohuoneen rakentaminen oikealle pätyyn
- minikeittiön asentaminen
- mahdollinen väliovi vasemmalle jäävän avotilan rajaamiseksi

Toiminnan kuvaus ja erityispiirteet

Virtuaalinen kotihoitopalvelu on hoivapalvelua tablettilaitteen avulla. Kotihoidon hoitaja ottaa omalta tietokoneeltaan kuvapuheluyhteyden asiakkaan kotona olevaan tablettilaitteeseen. Palvelun avulla hoitaja voi esimerkiksi muistuttaa lääkkeidenotosta tai ruokailusta eikä hoitajan kotikäyntiä aina tarvita. Asiakkaat ovat Turun kaupungin kotihoidon alueilta.

Tilantarve henkilölukumäärä

- henkilömäärä yhteensä: 17
- vastuuhoitaja 1 kpl, palveluesimiehellä ei ole omaa huonetta.
- Työnjärjestelijä 1 kpl
- Työ on kaksivuorotyötä, jolloin pääsääntöisesti toteutetaan päätteellä tehtäviä virtuaalisia kotihoitojen käyntejä. Aamuvuorossa työskentelee 5-6 ja iltavuorossa 6 hoitajaa.
- Toimintaa tullaan laajentamaan.

Toimistotilat

Tarjottu tila on yleisilmeeltään siisti ja nykyaikaiset vaatimukset täyttävä toimistotila. Tilassa on seitsemän (7) erillistä yhden henkilön toimistohuonetta, sekä yksi (1) isompi neuvottelutila. Näiden lisäksi on sovittu kolmen (3) lisähuoneen rakentamisesta toiseen pätyyn.

Työntekijöiden mahdollisuus työskennellä yhden hengen huoneissa tukee kognitiivisen ergonomian ja asiakkaan tietoturvan toteutumista.

- Suositellaan kiinnittämään huomiota työskentelyhuoneiden akustiikkaan.
- Suositellaan hankittavan riittävä määrä sähkösäätöisiä toimistokalusteita
- Suositellaan huomioimaan riittävä valaistus
- Suositellaan käyttämään työterveysfysioterapeuttia kaikessa ergonomiaan liittyvässä suunnittelussa.

Toimistohuoneiden seinämateriaali on korvattu osittain lasilla.

- Suositellaan huomioimaan lasiseinän käyttöturvallisuus riittävin teippauksin.

Sosiaalitilat/ruokailutilat/wc:t

Tilassa ei ole varsinaista sosiaalitilaa suihkuineen. Työntekijät eivät käytä työvaatteita.

- Toimistotyössä ja muussa vastaavassa työssä vaatekaappi tai naulakko voidaan sijoittaa omaan työhuoneeseen.
- Jos vaatekaappia ei ole, tarvitaan lukittava lokero tai muu lukittava säilytystila henkilökohtaisille esineille.
- wc:tä on kaksi (2). Määrä on riittävä.
- Suositellaan huomioimaan kenkien asianmukainen säilytys paloturvallisuus ja poistumistiet huomioiden.
- Suositellaan selvittämään peseytymismahdollisuudet rakennuksen muiden toimijoiden kanssa yhteiskäyttöperiaatteella.

Pohjakuvassa isointa huonetta on suunniteltu ruokailu/palaverikäyttöön. Sinne on sovittu rakennettavan minikeittiö. Huoneessa on valmiina vesipiste.

- Suositellaan huomioimaan riittävät tilat ruokien kylmäsäilytykseen ja lämmitykseen.
- Suositellaan huomioimaan riittävät kalusteet taukoihin ja ruokailuun.
- Suositellaan hankittavan riittävä määrä selkänojallisia istuimia.

Sisäilma ja ilmanvaihto

- Jokaisessa huoneessa on koneellinen jäähdyttävä ilmanvaihto.
- Katselmushetkellä sisäilma oli aistinvaraisesti hajutonta ja raikasta. Sisäilmaan liittyviä ongelmia ei ole työsuojeluvaltuutetun tiedossa.
- Ilmanvaihtolaitteet/venttiilit ovat yleisilmeeltään puhtaat ja siistit.
- Suositellaan varmistamaan ilmanvaihdon nuohouksen ajankohta.

paikoitus ja piha-alue ja kulkuyhteydet

- Kiinteistön piha-alueelta tilavuokraan on mahdollista sisällyttää 12kpl autopaikkoja.
- Toimitila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä.


Yhteenveto

Työsuojeluvaltuutetulla on ollut käytössä toimitilan alustava pohjapiirros ja lausunto ei kata tilojen soveltuvuutta niiltä osin, kuin tietoa ei ole ollut saatavilla. Lausunto on laadittu tilakatselmuksen, sekä kirjallisten tietojen pohjalta.

Saatavilla olevien tietojen perusteella toimitila soveltuu suunniteltuun käyttöön suositukset huomioon ottaen.

Työturvallisuuslaki 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus
32 § Työpaikan rakenteellinen turvallisuus
33 § Työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus
48 § Henkilöstötilat
25 § Työn kuormitustekijöiden välttäminen ja vähentäminen

Turussa 17.1.2022



Minna Kottonen
työsuojeluvaltuutettu