

TYÖTERVEYSHUOLLON LAUSUNTO KIINAMYLLYN KOULUN TRIVIUMIN YKSIKÖN HENKILÖSTÖN OIREILUSTA

Kiinamyllyn koulun Triviumin yksikön (Lemminkäisenkatu 32) henkilöstön oireilu mahdolliseen sisäilmaongelmaan liittyen on tullut työterveyshuollon tietoon vuonna 2009. Henkilöstöllä on esiintynyt muun muassa iho-oireita, toistuvia hengitystietulehduksia, silmäoireilua, ääniongelmia, väsymystä ja astmatyypistä oireilua.

Hengitysteiden limakalvojen, silmien ja ihon oireilu liittyy usein kivaan sisäilmaan, ilmastointiin tai sisäilman kuituihin. Nämä ongelmat eivät aiheuta varsinaista sairastumisen vaaraa, mutta oireilun aiheuttama haitta on silti usein merkittävä. Terveiden kannalta merkityksellisempiä sisäilmaongelmien aiheuttajia ovat kosteusvauriot. Kosteusvaurioiden seurauksena voi syntyä mikrobikasvustoa tai päästöjä rakennusmateriaaleista. Kosteus- ja mikrobivaurio voi aiheuttaa lisääntyneen astmariskin ja vaikeuttaa tiloissa työskentelevien astmaatikkojen ja allergikkojen oireilua.

Kyseisessä kiinteistössä on todettu muun muassa lasijulkisivulla useita vesivuotoja, kuitumittauksissa tuloilmakanavissa pölyä ja kuituja sekä seinärakenteen sisältä otetussa näytteessä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Tiloissa on tehty runsaasti muitakin tutkimuksia. Havaitut viat on korjattu.

Kaikista korjaustoimenpiteistä huolimatta osa henkilöstöä oireilee edelleen. Korjaustoimenpiteiden jälkeen ei uusissa tutkimuksissa ole löytynyt enää mitään selkeää tilojen kuntoon liittyvää selitystä henkilöstön oireilulle. Silti ei ole suositeltavaa, että oireilevat henkilöt työskentelevät näissä tiloissa, joista kokevat oireilun aiheutuvan. Siten vaihtoehtoina suositellaan toiminnan siirtymistä toisiin tiloihin tai ainakin oireilevien henkilöiden siirtymistä.



Marjo Sinokki
Tulosaluejohtaja

Turun Työterveystalo/Turun sosiaali- ja terveystoimi

Marjo Sinokki 248765
Tulosaluejohtaja, LT, Työterveyshuollon ja terveydenhuollon ei
Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys
TURUN KAUPUNKI
TURUN TYÖTERVEYSTALO
Hämeenkatu 10, 20500 Turku
puh. 02-2679130, 040-8401736

